DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITUAÇU
TERRA DA ALEGRIA

Prefeitura Municipal de Ituaçu

ÍNDICE

AVISO
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS .....

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
Pça. Gilberto Gil, s/n – CNPJ 14.106.280/0001-21
Cep: 46640-000 Telefax: (77) 3415-2418 e-mail – pmituacu@hotmail.com

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO BALNEÁRIO DA GRUTA DA MANGABEIRA

CONVENENTE:

Prefeitura Municipal de Ituaçu, CNPJ: 14.106.280/0001-21.

EMPRESA CONTRATA:

DS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CONVÊNIO:

Contrato de Repasse 953392/2023

OBJETIVO:

Fiscalização da pavimentação de acesso ao balneário da Gruta da Mangabeira no município de Ituaçu-ba, sob o Processo Administrativo nº 023/2026, Concorrência eletrônica nº 06/2026 e Contrato nº 097/2026.

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO:

1. Em vistoria realizada no **dia 08 de setembro de 2026**, constatamos que a obra de pavimentação, cuja ordem de serviço foi dada no dia **05 de maio de 2026**, encontra-se em andamento mas em ritmo lento.

2. Na data da vistoria constatamos que a obra de pavimentação em execução não está em condições adequadas conforme projetos e especificações técnicas, pois a empresa está instalando pedra com padrões de qualidade muito abaixo do esperado, tanto no acabamento como na resistência, comprometendo a qualidade da obra e a inviabilidade de ser feita qualquer medição até a presente data.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
Pça. Gilberto Gil, s/n – CNPJ 14.106.280/0001-21
Cep: 46640-000 Telefax: (77) 3415-2418 e-mail – pmituacu@hotmail.com

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



Pavimentação da Gruta da Mangabeira - Foto 01



Pedras Irregulares e com pouca resistência - Foto 02.

Visite Ituaçu
O portal da Chapada Diamantina.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
Pça. Gilberto Gil, s/n – CNPJ 14.106.280/0001-21
Cep: 46640-000 Telefax: (77) 3415-2418 e-mail – pmituacu@hotmail.com



Pedras Irregulares e com pouca resistência - Foto 03.



Pedras Irregulares e com pouca resistência - Foto 04

Visite Ituaçu
O portal da Chapada Diamantina.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
Pça. Gilberto Gil, s/n – CNPJ 14.106.280/0001-21
Cep: 46640-000 Telefax: (77) 3415-2418 e-mail – pmituacu@hotmail.com



Pavimentação da Gruta da Mangabeira- Foto 05



Pavimentação da Gruta da Mangabeira- Foto 06

Visite Ituaçu
O portal da Chapada Diamantina.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
Pça. Gilberto Gil, s/n – CNPJ 14.106.280/0001-21
Cep: 46640-000 Telefax: (77) 3415-2418 e-mail – pmituacu@hotmail.com

CONCLUSÃO:

A responsabilidade da equipe de fiscalização é assegurar que a obra seja realizada de acordo com a legislação vigente, os projetos, as especificações técnicas, as normas técnicas e as obrigações contratuais. Cabendo exclusivamente a empresa contratada e ao seu responsável técnico a responsabilidade pela execução da obra de acordo com a legislação vigente, os projetos, as especificações técnicas, as normas técnicas e as obrigações contratuais.

Portanto solicitamos que a empresa tome as devidas providencias referente a execução dos serviços irregulares e retire todos as pedras irregulares presente na obra e seja instalado somente pedras de boa qualidade, inclusive com apresentação de laudo de resistência dos lotes das pedra com emissão de art de responsável pelo laudo. Solicitamos também aceleridade nos serviços de pavimentação e demais serviços necessários para que se possa cumprir o cronograma físico-financeiro da Obra que já está em atraso.

Ituaçu-BA, 10 de setembro de 2026.

Juniey Luz
Engenheiro Civil
CREA-BA 051661353-7

Juniey Luz dos Anjos
Diretor de Obras, Transportes e Serviços
Engenheiro Civil CREA 0516613537

Visite Ituaçu
O portal da Chapada Diamantina.